Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«12» червня 2024 року — Гусятин
(назва населеного пункту)

Голова робочої групи — заступник Гусятинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів **В. З. Гудь;**

Заступник голови робочої групи — начальник відділу військового обліку, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та охорони праці **О. Я. Шлюсар**

Секретар робочої групи — головний спеціаліст відділу військового обліку, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та охорони праці **І.М. Сень**

Члени робочої групи — провідний фахівець Чортківського РУ ГУ ДСНС України в Тернопільській області, **І. Л. Пасальський**

спеціаліст І категорії відділу освіти, сім`ї, молоді і спорту Гусятинської селищної ради **Б.В. Чорній**

капітан поліції ДОП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) **І. М.Трисирука**
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності заступника директора з т.р. Бінько О. П.
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення),підвального приміщення головного корпусу Гусятинського фахового коледжу ТНТУ розташованого за адресою: сел. Гусятин вул.Шевченка,3
Чортківський район Тернопільська область
державної, ~~комунальної, приватної~~ форми власності,
(непотрібне закреслити)
що належить Міністерству освіти і науки України в особі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
Підвальне приміщення №2 вбудовано в 2- х поверхову будівлю
основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 43,7 кв.м, загальний об'єм 100,5 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:
технічний не визначався
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний стан задовільний
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень чисті, сухі, без ознак підтоплень
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

1 вхід не захаращено, захищено від атмосферних опадів
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: природньо - витяжна
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання бутильована вода з розрахунком 2 л. на 1 особу на добу
(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи відсутня
(передбачено / не передбачено проєктом)
санвузли ємності для нечистот, 1штука (15 літр)
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення передбачено проектом, наявне
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, передбачено проектом
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, *наявність люмінесцентних* ліхтар акамуляторниц *(1 штука)*
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення
переносна радіоточка, мобільний зв'язок
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
не передбачено проєктом, відсутні
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано вогнегасниками тапервинними засобами пожежогасіння
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

...ість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

...льне приміщення головного корпусу Гусятинського фахового коледжу ТНТУ імені І.Пулюя
...єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення
рекомендоване до використання для укриття населення (осіб навчального процесу) як найпростіше
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)
укриття та збереженням у фонді захисних споруд цивільного захисту згідно Наказу МВС України №579 від 09.07.2018 року.

за умов: забезпечити продуктами харчування, медикаментами та бутильованої води з розрахунком 2 літри на одну особу; доукомплектувати шанцевим інструментом і місцями для сидінням; провести косметичний ремонт приміщення,встановити інформаційну табличку згідно Наказу МВС України №579 від 09.07.2018 року.

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
1	заступник Гусятинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Віктор Гудь (посада, власне ім'я, прізвище)
2	начальник відділу військового обліку, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та охорони праці Оксана Шлюсар (посада, власне ім'я, прізвище)
3	провідний фахівець Чортківського РУ ГУ ДСНС України в Тернопільській області, Іван Пасальський (посада, власне ім'я, прізвище)
4	провідний інспектор Чортківського РУ ГУ ДСНС України в Тернопільській області, майор служби цивільного захисту Михайло Демків (посада, власне ім'я, прізвище)
5	спеціаліст І категорії відділу освіти, сім`ї, молоді і спорту Гусятинської селищної ради Борис Чорній (посада, власне ім'я, прізвище)
6	капітан поліції ДОП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Іван Трисирука (посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:	
Заступник директора з ВПР	Білецький А.П. (власне ім'я, прізвище)
12 червня 2024 року	